CSTB
le futur en construction
Direction Sécurité, Structures et Feu
Division Etudes et Essais Feu

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/1959 modifié)

N° RA24-0263

Valable 5 ans à compter du 15 novembre 2024

Matériau présenté par : ALMAFLEX SRL
54 via Antonio Fogazzaro
20831 SEREGNO
ITALIE

Marque commerciale : ALMA ALU M0-18

Description sommaire :
Complexe souple pour gaine de ventilation constitué d'un conduit référencé ALMA ALU M0-18 composé de films polyester d'épaisseur 9 µm contrecollés entre des feuilles d'aluminium d'épaisseur 18 µm.

Masse surfacique nominale du complexe : 190 g/m².
Epaisseur nominale du complexe : 72 µm.
Coloris : aluminium.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur

Classement : **M0**

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée à priori
Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-24-38552 annexé.

FAC-SIMILE

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 16 décembre 2024

La Référente Technique
Etudes et Essais Feu

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Clotilde ETIEMVRE (clotilde.etiemvre@cstb.fr)
Date : 16/12/2024 09:41:11
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par email : 899091

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS